

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному  
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
С. Черниговка, ул. Октябрьская, 73, тел: (42351)27857, e-mail: ond\_chernigovsky@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 23/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  
САД №15» С. СНЕГУРОВКА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 12 февраля 2021 года № 19 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.03.21 года по 05.04.21 года  
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Седова Екатерина Николаевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  
САД №15» С. СНЕГУРОВКА Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, 18  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Ватулич Наталья Николаевна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (двери лестничных клеток 1го этажа правого крыла здания не имеют уплотнителя в притворах и устройств для самозакрывания)	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2022	
2	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток должны иметь двери с	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной	01.04.2022	

	лестничных клеток 1го этажа левого крыла здания не имеют уплотнителя в притворах и устройств для самозакрывания)			
3	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки левого крыла здания не имеют подтверждения предела огнестойкости)	ч.3, ч.4 ст. 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.04.2022	
4	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки правого крыла здания не имеют подтверждения предела огнестойкости)	ч.3, ч.4 ст. 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.04.2022	
5	Не подтверждён класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток первого этажа правого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0)	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
6	Не подтверждён класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток первого этажа левого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0)	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
7	Не подтверждён класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации лестничных клеток первого этажа правого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1)	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
8	Не подтверждён класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации лестничных клеток первого этажа левого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1)	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

9	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (дверь в помещение склада не имеет подтверждения предела огнестойкости)	ч.3, ч.4 ст. 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.04.2022	
10	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (дверь в помещение пищеблока не имеет подтверждения предела огнестойкости)	ч.3, ч.4 ст. 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.04.2022	
11	Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом не обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, в помещениях категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.	п.124 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.04.2022	
12	Не подтвержден класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен коридора первого этажа, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Седова Екатерина Николаевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 05 " 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*

(подпись)

" 05 " 04 2021 г.

Заведующий №5804 ДСч 15  
Гомушев Тамара Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору